KESTİRİMCİ BYS

ÖLÇÜM YAPILAN BÖLÜM : **Dalgakıran DVK 60 Kompresör motoru**
RAPOR NO : **KRM22-KV-FAB15**

Firma : KESTİRİMCİ BYS

Testi yapan : RECEP ERDAL
Telefon : www.kestirimci.com
E-posta : info@kestirimci.com

Cihaz Markası : UNIT
Modeli : UT 315

Seri No : H16023618
Kalibrasyon Tarih : 16.03.2022
Firması : PROTOS Kalibrasyon Ltd. Şti

İş emri veren : xxxxx

Ölçüm yeri : xxxxxx

Ölçme tarihi : 24.03.2022

Görev : Kestirimci bakım kapsamında titreşim ölçümü çalışması

TESTLER İLE İLGİLİ VERİLER

Yer : Dalgakıran DVK 60 Kompresör motoru
Test maddesinin tanımı : Motor ön ve arka titreşim ölçümü
Gerilim düzeyi : 400 V
Motor markası : Weg W22
Motor gücü (kW) : 45 kW
Motor Devri (rpm) : 1450

Tahrik Şekli : kaplin



ÖLÇÜM NOKTASI	SON ÖLÇÜM			BİR ÖNCEKİ ÖLÇÜM			% DEĞİŞİM			VİBRASYON ANALİZ SONUCU
Motor Ön	Hız	İvme	Yer Değişimi	Hız	İvme	Yer Değişim	Hız	İvme	Yer Değişim	
	cm / sn	m / s²	mm	m / sn	m / s²	mm	m / sn	m / s²	mm	
1. Dikey (Vertical / A)	0,28	3,1	0,009	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
2. Yatay (Horizantal / B)	0,62	6,1	0,024	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
3. Eksenel (Axial / C)	0,12	2,1	0,003	-----	-----	-----	-----	-----	-----	

ÖLÇÜM NOKTASI	SON ÖLÇÜM			BİR ÖNCEKİ ÖLÇÜM			% DEĞİŞİM			VİBRASYON ANALİZ SONUCU
Motor Arka	Hız	İvme	Yer Değişimi	Hız	İvme	Yer Değişim	Hız	İvme	Yer Değişim	
	cm / sn	m / s²	mm	m / sn	m / s²	mm	m / sn	m / s²	mm	
1. Dikey (Vertical / A)	0,2	7,3	0,002	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
2. Yatay (Horizantal / B)	0,26	7,6	0,003	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
3. Eksenel (Axial / C)	0,49	2	0,005	-----	-----	-----	-----	-----	-----	